



LCIE

LICENCE



LCIE N° : Sa 17076 / 704271

Titulaire :
License Holder:

NEUTRONIC
34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie ; 77500 CHELLES - France

Site de fabrication :
Factory:

NEUTRONIC (2074BA)
34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie ; 77500 CHELLES - France

Produit :
Product:

BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET/OU LUMINEUSE
D'EVACUATION
*SELF CONTAINED AUDIBLE AND/OR VISUAL ALARM UNITS FOR
EMERGENCY EVACUATION*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

SESSY

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

BAS2L-Sa

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Extension de la licence Sa 15076 / 669598 : Nouvelles références et
marque commerciale

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)*
LCIE n° 148873-704272 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):


/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 28/08/2017

Date de fin de validité / Expiry date:



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license Sa 17076 / 704271

Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type / Type | 2b BAAL Sa |
| Tension assignée / Rated voltage | 230 V |
| Nature du courant / Nature of supply | AC |
| Fréquence assignée / Rated frequency | 50 Hz |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II |
| Degré IP / IP degree | 42 |
| Degré IK / IK degree | 07 |
| Autonomie / Autonomy | 72 h |
| Durée alarme générale / Alarm general time | 5 min. |
| Classe sonore / Sound class | / |
| Flux assigné / Rated lumen output | S |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type | Ni-MH 10x1.2 / 600mAh - GP GPRHC063N002 |