LICENCE

LCIE N° : Ma 17079 / 704273

Titulaire : *License Holder:*	**NEUTRONIC** 34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie ; 77500 CHELLES - France
Site de fabrication : *Factory:*	**NEUTRONIC** (2074BA) 34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie ; 77500 CHELLES - France
Produit : *Product:*	BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET/OU LUMINEUSE D'EVACUATION *SELF CONTAINED AUDIBLE AND/OR VISUAL ALARM UNITS FOR EMERGENCY EVACUATION*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	**SESSY**
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	BAT3S/L-Ma
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	Extension de la licence Ma 15069 / 669598 : Nouvelles références et marque commerciale
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF C 48-150:2014
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* LCIE n°148873-704274 Version : 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 28/08/2017

Date de fin de validité / Expiry date:

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15 745 084 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 Avenue du Général Leclerc
F – 92266 FONTENAY AUX ROSES

Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
Ma 17079 / 704273

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristique	**Valeur**
Type / Type	3 BAASL Ma
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of current	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	40
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / undefined	5 min.
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 10x1.2 / 600mAh - GP GPRHC063N002