



Certificat

Certificate

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Maintien – N° NF: EAE 020 B-A0 du 17/11/2023
Maintenance - N°NF: EAE 020 B-A0 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

SEFI

ZA de la Guinette - Rue Duhamel de Monceau - 45300 Dadonville - France

Première admission / First admission: 12/07/2011

Site de production / Production site: San Giovanni Lupatoto (Italie)

Est autorisé à distribuer les produits listés en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to distribute the products listed in appendix, having obtained the NF mark usage right in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- Nombre de sortie d'utilisation
- Tension(s) nominale(s) des sorties
- Courant maximal d'utilisation
- Capacité maximale des batteries

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Number of operating output
- Nominal voltage(s) of the outputs
- Maximum operating current
- Maximum capacity of the batteries

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
CERTI F 1332.6 07/2020



Annexe

Appendix

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe de la décision de Maintien – N° NF: EAE 020 B-A0 du 17/11/2023
Appendix of the decision of Maintenance - N°NF: EAE 020 B-A0 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

SEFI

ZA de la Guinette - Rue Duhamel de Monceau - 45300 Dadonville - France

| | |
|---|--|
| Référence commerciale / Product name | HEPHEA 483B |
| Désignation / Designation | Equipement d'alimentation électrique ° |
| Marque commerciale / Trademark | SEFI |
| Normes / Standards | NF EN 54-4:1997 + A1:2003 + A2:2006 |
| Nombre de sortie d'utilisation / Number of operating output | 2 2 |
| Tension(s) nominale(s) des sorties / Nominal voltage(s) of the outputs | 55 V 55 V |
| Courant maximal d'utilisation (Imax a / Imax b) / Maximum operating current (Imax a / Imax b) | Imax a = 3 A sur 1 sortie ou réparti sur les 2 sorties Imax b = 3 A sur 1 sortie ou réparti sur les 2 sorties Imax a = 3 A on 1 output or distributed on 2 outputs Imax b = 3 A on 1 output or distributed on 2 outputs |
| Capacité maximale des batteries / Maximum capacity of the batteries | 24 Ah 24 Ah |
| Divers / Miscellaneous | Modèle HEPHEA 483B : coffret CM02 Modèle HEPHEA 483B/3 : coffret CM03 Modèle HEPHEA 483B/R : rack HEPHEA 483B version : CM02 box HEPHEA 483B/3 version : CM03 box HEPHEA 483B/R version : rack |

La conformité au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. Compliance with the Construction Products Regulation (EU) n° 305/2011 is confirmed by the CE mark on the product.

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.