



Expert en prévention et en maîtrise des risques

ATTESTATION N° HC 11 00 02

**EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ
DISPOSITIF VISUEL ELECTRIQUE D'EXTINCTION
POUR EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ**

DEMANDE PAR	: SESSY 80 rue Guttemberg 91120 PALAISEAU
NOM COMMERCIAL	: PLX METALLIQUE PLX ETANCHE
DESCRIPTION DU PRODUIT	: Dispositif Visuel Electrique d'Extinction
DOMAINE COUVERT	: Règle d'installation - Extinction automatique à gaz – Alarme visuelle - § 4.23.1.2 de la R13 (Janvier 2009)
PROTOCOLE D'ESSAIS	: Selon AMI 09-09 B d'Octobre 2009 du CNPP : Dispositifs Visuels Electriques d'Extinction (Octobre 2009)
SELON RAPPORT D'ESSAIS *	: N° HI 11 00 01 du 14/03/2011 N° HI 11 00 02 du 14/03/2011
INSCRIPTION sur le DISPOSITIF	: <i>(voir détail en page 2)</i>
DISPOSITIF SONORE INTEGRE	: Non
AVIS TECHNIQUE DU CNPP	: Satisfait les exigences du protocole d'essais

Attestation établie à St Marcel par le CNPP – DPMES – Laboratoire Electronique Incendie

Le 17 Mars 2011

Cachet et signature du directeur :

Pôle européen de sécurité CNPP-Vernon
DPMES – Laboratoires Protection Mécanique et
Electronique de Sécurité
Le Directeur
L. PIN
Signature électronique

* Cette attestation dispense le fabricant de la présentation du rapport d'essais

Trame Attestation HC - Dispositif Visuel – Version 0

Ce rapport qui ne saurait constituer ni une homologation, ni un agrément, ni une qualification de quelque nature que ce soit, concerne exclusivement les produits, matériels ou installations qui ont été présentés à l'examen du laboratoire. Il ne peut être reproduit ou publié que dans sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent rapport pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général, les travaux envisagés pouvant être publiés par ses soins.



INSCRIPTIONS SUR LE PRODUIT : PLX METALLIQUE

- Signalisation d'évacuation :

EVACUATION IMMEDIATE

- Signalisation d'émission :

ENTREE INTERDITE
ENTREE INTERDITE EMISSION CO2
ENTREE INTERDITE EMISSION INERGEN
ENTREE INTERDITE EMISSION FM200
ENTREE INTERDITE EMISSION ARGONITE
ENTREE INTERDITE EMISSION FE13
ENTREE INTERDITE EMISSION EAU PULVERISEE
ENTREE INTERDITE EMISSION DEFINERT

INSCRIPTIONS SUR LE PRODUIT : PLX ETANCHE

- Signalisation d'évacuation :

EVACUATION IMMEDIATE

- Signalisation d'émission :

ENTREE INTERDITE