



Expert en prévention et en maîtrise des risques

ATTESTATION N° HC 11 00 01

**EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ
DISPOSITIF VISUEL ELECTRIQUE D'EXTINCTION
POUR EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ**

DEMANDE PAR	: SESSY 80 rue Guttemberg 91120 PALAISEAU
NOM COMMERCIAL	: PLX2000
DESCRIPTION DU PRODUIT	: Dispositif Visuel Electrique d'Extinction
DOMAINE COUVERT	: Règle d'installation - Extinction automatique à gaz – Alarme visuelle - § 4.23.1.2 de la R13 (Janvier 2009)
PROTOCOLE D'ESSAIS	: Selon AMI 09-09 B d'Octobre 2009 du CNPP : Dispositifs Visuels Electriques d'Extinction (Octobre 2009)
SELON RAPPORT D'ESSAIS *	: N° HI 10 00 07 du 13 Janvier 2011
INSCRIPTION sur le DISPOSITIF	: <i>(voir détail en page 2)</i>
DISPOSITIF SONORE INTEGRE	: Non
AVIS TECHNIQUE DU CNPP	: Satisfait les exigences du protocole d'essais

Attestation établie à St Marcel par le **CNPP – DPMES – Laboratoire Electronique Incendie**

Le 27 Janvier 2011

Cachet et signature du directeur :



* Cette attestation dispense le fabricant de la présentation du rapport d'essais.

Trame Attestation HC - Dispositif Visuel – Version 0

Ce rapport qui ne saurait constituer ni une homologation, ni un agrément, ni une qualification de quelque nature que ce soit, concerne exclusivement les produits, matériels ou installations qui ont été présentés à l'examen du laboratoire. Il ne peut être reproduit ou publié que dans sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent rapport pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général, les travaux envisagés pouvant être publiés par ses soins.



INSCRIPTIONS SUR LE PRODUIT :

Signalisation d'évacuation :

- Evacuation immédiate
- Evacuation immédiate risque anoxie

Signalisation d'émission :

- Entrée interdite
- Entrée interdite émission fe13
- Entrée interdite émission co2
- Entrée interdite émission inergen
- Entrée interdite émission fm200
- Entrée interdite émission argonite
- Entrée interdite émission eau pulvérisée
- Entrée interdite émission definert
- Entrée interdite émission mousse
- Entrée interdite risque anoxie
- Danger détection gaz