

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011. (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé**
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

Délivrée à :

Fabricant : **FARE**
Adresse : **ZA de la Guinette**
rue Duhamel de Monceau
45300 DADONVILLE - France

Lieu(x) de production : **Dadonville - France**

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-20:2006 + AC:2008

EN 54-17:2005 + AC:2007

sont appliquées selon le système 1 et que le produit DFA05 répond aux dispositions de l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-20:2006 + AC:2008

EN 54-17:2005 + AC:2007

Numéro de certificat : **0333-CPR-075424-1**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 20 février 2012.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Page 1 sur 2

Date d'émission du certificat : **14 décembre 2022**

Date de fin validité certificat : **12 février 2027**

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI



Annexe au certificat émis le 14 décembre 2022: 0333-CPR-075424-1

Société : FARE

Lieu(x) de production : Dadonville - France

Description des produits

Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
DFA05	Détecteur de fumée par aspiration	075.1062	DFA05-1, DFA05-2, DFA05-3, DFA05-4 Eléments sensibles : SSD535-1 / SSD535-2 / SSD535-3 (Classe : A, B, C) et SSD-P2S (Classe : C) Elément sensible déporté : P2S (Classe : B, C) Modules avec ICC intégré : P2S et SSD-P2S

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Page 2 sur 2

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

