



Certificat

Certificate

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011.
(Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

Délivrée à :

Société : **FARE**
Adresse : **ZA de la Guinette
rue Duhamel de Monceau
45300 DADONVILLE - France**

Lieu(x) de production : **Dadonville - France**

Produit : Détecteur de fumée par aspiration - DFA05

Description détaillée du produit : Voir annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la ou des norme(s) reprise(s) ci-dessous sont appliquées selon le système 1 et que le produit répond aux dispositions de l'annexe ZA de la ou des norme(s) ci-dessous citée(s).

Systèmes de détection et d'alarme Incendie

EN 54-20:2006 + AC:2008 - Détecteurs de fumée par aspiration

EN 54-17:2005 + AC:2007 - Isolateurs de court-circuit

Numéro de certificat : 0333-CPR-075424-1

Date de fin de validité du certificat : 20 février 2022

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 20 février 2012. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ou le produit ne sont pas modifiés de manière significative.

Il annule et remplace le certificat émis le 15 janvier 2014.

Date d'émission du certificat : 20 février 2017



Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification



Certificat

Certificate

Annexe au certificat

Société : **FARE**
Numéro de certificat : **0333-CPR-075424-1**
Lieu(x) de production : **Dadonville - France**
Date d'émission du certificat : **20 février 2017**

Description du produit :

Identification du(des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du(des) produit(s) / Utilisation	Numéro de dossier
DFA05	Détecteur de fumée par aspiration DFA05-1, DFA05-2, DFA05-3, DFA05-4 Eléments sensibles : SSD535-1 / SSD535-2 / SSD535-3 (Classe : A, B, C) et SSD-P2S (Classe : C) Elément sensible déporté : P2S (Classe : B, C) Modules avec ICC intégré : P2S et SSD-P2S	075.1062

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification

