


INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE

SITE :

SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE - ATENA

En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la zone concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité
- Appliquer les consignes,
- Après **disparition de la cause d'alarme**, procéder au réarmement :
 - 1 appuyer sur « RÉARMEMENT »
 - 2 taper le code « »
 - 3 valider ;
 - 4 actionner «ACQUITTEMENT DE PROCESSUS» ;
 - 5 réarmer les DAS (PCF, CCF, volets/trappes...).



En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore, 
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.

Service de sécurité :

Service d'entretien :

Service de maintenance :

Tel :

Tel :

Tel :