

INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- SITE : _____

SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Delta 256B

En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- ☐ Acquitter les deux signaux sonores,
- ☐ Identifier la partie de bâtiment concernée,
- ☐ Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.
- ☐ Après **disparition de la cause d'alarme**, procéder tout d'abord **au réarmement du système de détection manuelle** puis à l'effacement des signalisations en composant (bip sonore) :
 - « **AB (*)**, **A**, **B**, **B**, **A**, **AB** » puis en actionnant les touches « REARMEMENT » et « ACQUITTEMENT DE PROCESSUS »,
 - finalement remettre en état l'installation (portes, ...).

(*) : AB signifie qu'il faut exercer une pression simultanée.

En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- ☐ Acquitter le signal sonore,
- ☐ Identifier clairement le défaut,
- ☐ Prévenir le service d'entretien de l'établissement.

Service de sécurité : _____

Service d'entretien : _____

Service de maintenance : _____

tel : _____

tel : _____

tel : _____

