

INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- SITE : _____

INSTALLATION D'EXTINCTION INCENDIE

Deltex 6

En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la partie de bâtiment concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.
- Après disparition de la cause d'alarme, presser une première fois la touche de réarmement **®** puis tout en suivant les instructions données sur l'afficheur :
 - Composer le code « 1 3 5 7 »,
 - Presser une seconde fois la touche de réarmement **®**,

Finalement, faite procéder à une remise en état de l'installation.

En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.

Service de sécurité : _____

tel : _____

Service d'entretien : _____

tel : _____

Service de maintenance : _____

tel : _____

