

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE

SITE :

SYSTÈME DE **M**ISE EN **S**ÉCURITÉ **I**NCENDIE **HA1024N**

En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la zone concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes,
- Après **disparition de la cause d'alarme**, procéder au réarmement :
 - appuyer sur « RÉARMEMENT » puis taper le code « » ;
 - valider ; puis actionner «ACQUITTEMENT DE PROCESSUS» ;
 - réarmer les DAS (PCF, CCF, volets/trappes...).

En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.

Service de sécurité :

Service d'entretien :

Service de maintenance :



Tel :

Tel :

Tel :