

# INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- SITE : \_\_\_\_\_ -

## SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

HD 1024

En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la zone concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.
- Après disparition de la cause d'alarme :
  - Appuyer sur la touche de réarmement « R » puis composer le code « . . . ↵ ».
  - Le réarmement est validé si le ou les points de détection ne sont plus en condition d'alarme feu.



En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.

**Service de sécurité** : \_\_\_\_\_

**tel** : \_\_\_\_\_

**Service d'entretien** : \_\_\_\_\_

**tel** : \_\_\_\_\_

**Service de maintenance** : \_\_\_\_\_

**tel** : \_\_\_\_\_