

# INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- SITE : \_\_\_\_\_

## SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

Héphaïs S128 et C128


En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la zone concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.
- Après disparition de la cause d'alarme :
  - appuyer sur la touche de réarmement « R » puis composer le code « . . . ↵ » ;
  - ensuite réaliser pour Héphaïs C128, et de la même façon, un acquittement de processus « A ».



En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.



**Service de sécurité** : \_\_\_\_\_

**tel :** \_\_\_\_\_

**Service d'entretien** : \_\_\_\_\_

**tel :** \_\_\_\_\_

**Service de maintenance** : \_\_\_\_\_

**tel :** \_\_\_\_\_