

## COMPATIBILITE ENTRE LES CMSI ASD ET CERTAINS DAS

### 1. CONTEXTE

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos services et de nos équipements, le service technique souhaite informer les partenaires ASD des évolutions récentes et des mesures à prendre afin d'assurer la meilleure qualité d'utilisation.

### 2. INFORMATIONS TECHNIQUES

La compatibilité entre le CMSI que nous vous proposons et les DAS est garantie si les DAS, et notamment les clapets coupe-feu :

1. Ne consomment pas plus de 3,5W lors de leur commande (pic de courant inclus et quelle que soit leur tension d'alimentation) d'une part et,
2. N'émettent aucune perturbation sur les liaisons de télécommande et de contrôle d'autre part.

Dans le cas contraire, la compatibilité ne peut pas être garantie.

### 3. RECOMMANDATIONS POUR LES PARTENAIRES

Les caractéristiques techniques des DAS ne vous étant pas connues (appel de courant, convertisseur DC/DC électronique...), une étude technique complémentaire pourrait être nécessaire pour s'adapter aux caractéristiques des DAS retenus.

### 4. CONTACTS UTILES

Service SAV

 01 69 93 81 91     sav@asd-incendie.fr     [www.asd-incendie.fr](http://www.asd-incendie.fr)